



Наименование параметра	Тип котла	
	КВ-ГМ-4,65-150	КВ-ГМ-7,56150
Нагрузка от передней части топочного блока, P1, т.с.	4,7	4,7
Нагрузка от передней части топочного блока, P2, т.с.		2,5
Нагрузка от передней части топочного блока, P3, т.с.	5	6
Нагрузка от конвективного блока, золового бункера, P4, т.с.	2,8	3,3
Нагрузка от рамы с обмуровкой, P6, т.с.	1,8	1,3
Нагрузка от разделительной стенки	1,7	
A1		1700
A2	2370	3400
A3	3250	4700
A4	378	405
A5	2430	2500
A6	2430	

1. Буквой "P" обозначены сосредоточенные нагрузки.

2. Расчет фундаментов, уточнение их размеров, выбор закладных деталей, устройство приямка под золовым бункером производится организацией, проектирующей котельную.