60.19.00.00.00

Наименование	Единицы измерения	Материал: Марка, класс	Материал: ГОСТ, ТУ	Масса единицы, кг.	Обмуровка и тепловая изоляция топочной камеры: Стены фронтовая Кол.	Стены фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Под Кол.	Под Масса	Обмуровка и тепловая изоляция части конвективной: Стены фронтовая Кол.	Стены фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Кол.	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Масса	Тепловая изоляция короба газового и клапанов предохранительных Кол.	Тепловая изоляция короба газового и клапанов предохранительных Масса	Итого Кол.	Итого Масса	Примечание
1. Бетон асбестодиатомовый	$м^3$			800	0,53		1,06		-		1,06		1,06		-		-		3,71		
1.1. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			53,0		106,0		-		106,0		106,0		-		-		430	
1.2. Крошка диатомовая (до 5мм)	кг	500	ТУ36-888-83			230,6		461,1		-		461,1		461,1		-		-		1871	
1.3. Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ969-91			111,3		222,6		-		222,6		222,6		-		-		903	
2. Вата минеральная	$м^3$	100	ГОСТ4640-93	100	0,13	13,0	0,15	15,0	0,04	4,0	0,06	6,0	0,06	6,0	4,39	439,0	0,13	13,0	4,96	496,0	
3. Клей	$м^3$	-		1610	0,033		0,037		0,010		0,016		0,016		0,024		0,032		0,168		**Допускается замена
3.1. Глина огнеупорная	кг	ПГОСБ	ТУ 14-8-90-74			20,2		22,6		6,1		9,8		9,8		14,7		19,6		102,8	
3.2. Стекло натриевое, жидкое (уд.вес 1,4-1,5 г/$см^3$)	кг	-	ГОСТ 13078-81			33,1		37,1		10,0		16,1		16,1		24,1		32,1		168,5	
4. Маты минераловатные, прошивные	$м^3$	М1-125-1000.500.80	ГОСТ 21880-94	125	5,2	650,0	5,9	737,5	1,6	200,0	2,5	312,5	2,5	312,5	-	-	5,1	637,5	22,8	2850	*Допускается замена
5. Масса хромитовая	кг	ПХМ-6		2850	-		0,10		-		-		-		-		-		0,10		
10.1. Смесь хромитовая	кг	СХГ-3	ТУ14-8-84-73			-		330,0		-		-		-		-		-		330,0	
10.2 Стекло натриевое, жидкое (уд.вес1,4-1,5г/$см^3$)	кг	-	ГОСТ13078-81			-		23,0		-		-		-		-		-		23,0	
6. Проволока	м	1,6-О-4	ГОСТ 3282-74	0,06	325,5	19,5	369,5	22,2	48,5	2,9	158,5	9,5	158,5	9,5	61,0	3,7	160,0	9,6	1281,3	76,9	
7. Проволока	м	5,0-О-4	ГОСТ 3282-74	0,19	176,0	33,4	184,0	34,9	54,0	10,3	176,0	33,4	176,0	33,4	-	-	57,6	10,9	823,6	156,5	
8. Сетка	$м^2$	20-2,0	ГОСТ 5336-80	2,66	130,2	346,3	147,8	393,2	19,4	51,6	31,7	84,3	63,4	168,6	76,1	202,4	64,0	170,2	532,6	1416,7	
9. Сетка	$м^2$	45-3,0	ГОСТ 5336-80	2,7	-	-	-	-	-	-	31,7	85,6	-	-	-	-	-	-	31,7	85,6	
10. Обмазка магнезиальная	$м^3$			1700	0,98		1,11		0,29		0,48		0,48		-		-		3,34		
10.1. Порошок магнезитовый, каустический	кг	ПМК-75	ГОСТ1216-87			294,0		333,0		87,0		144,0		144,0		-		-		1002,0	
10.2. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			784,0		888,0		232,0		384,0		384,0		-		-		2672,0	
10.3. Раствор хлористого магния (уд. вес 1,2-1,25 г/$см^3$)	$м^3$	-	-		0,44	550,0	0,50	625,0	0,13	162,5	0,22	275,0	0,22	275,0		-		-	1,5	1875	600 кг сухого порошка на 1$м^3$ раствора
11. Фанера	$м^2$	фк ель/ель СХ/СХ Е1	ГОСТ3916.2-96	1,2	-	-	-	-	-	-	4,0	4,8	-	-	-	-	-	-	4,0	4,8	
12. Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	$м^2$	-	ГОСТ 29298-92	0,5	65,1	32,6	73,9	37,0	19,4	9,7	31,7	15,9	31,7	15,9	80,0	40,0	64,0	32,0	365,8	182,9	
13. Шамотобетон	$м^3$	-		1900	2,68		4,62		0,80		1,27		1,15		-		-		10,52		
13.1 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037-99			2010,0		3465,0		600,0		952,5		862,5		-		-		7890,0	
13.2 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.4	ГОСТ 23037-99			1876,0		3234,0		560,0		889,0		805,0		-		-		7364,0	
13.3 Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ 969-91			1072,0		1848,0		320,0		508,0		460,0		-		-		4208,0	
14. Штукатурка асбестоцементная	$м^3$			840	-		-		-		-		-		1,46		0,96		2,42		
14.1 Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ 12871-93			-		-		-		-		-		321,2		249,6		532,4	
14.2 Крошка диатомитовая обожженная	кг	500	ТУ 36-888-83			-		-		-		-		-		525,6		345,6		871,2	
14.3 Портландцемент	кг	400	ГОСТ 10178-85			-		-		-		-		-		379,6		211,2		629,2	
15.Шнур асбестовый	м	ШАОН-20	ГОСТ 1779-83		23,9	4,35							43,65	7,95					67,55	12,3	
*Материал муллитокремнеземистый рулонный (толщ.40мм-2слоя) Коэф. упл.1,5	$м^3$	МКРР-130	ГОСТ23619-79	195	5,2	1014,0	5,9	1150,0	1,6	312,0	2,5	487,5	2,5	487,5	-	-	5,1	994,5	22,8	4446,0	
**Клей эпоксидный	$м^3$	–	–	1670	0,033	55,1	0,037	61,8	0,010	16,7	0,016	26,7	0,016	26,7	0,024	40,1	0,032	53,4	0,168	280,6	

Перв. примен. КО-ГМ-69.8-150(ПТВМ-60)

Справ. N

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата 31.10.97

Инв.N подл. 32273

3		КО-4478	Подп.	27.03.01
2		КО-4270	Подп.	1.08.02
1		КО-4125	Подп.	13.11.00
Изм.	Лист.	N°докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Буранова	Подп.	19.10.97
Пров.		Душкин	Подп.	26.10.97
Н. контр.		Гарамова	Подп.	26.10.97
Утв.		Обчинников	Подп.	26.10.97

60.19.00.00.00

Материалы для обмуровки и тепловой изоляции

Лит.	Масса	Масштаб
А	-	-

Лист | Листов 1

АО ДКМ ОГК

Формат А2